



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

DETERMINAZIONE n. 23

del 11/04/2018

UFFICIO Ufficio Speciale Ricostruzione - Regione Abruzzo
AREA Ricostruzione Pubblica e Vigilanza - Opere Pubbliche

Oggetto: Ordinanza Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 23 del 5 Maggio 2017 e n.32 del 21 Giugno 2017.

“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto”.

Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell’art. 16 del d.l. 189/2016 e dell’Ordinanza 16 del 2017 – art. 8, c. 2.

CHIESA S. ANDREA APOSTOLO, CORTINO (TE).

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente decreto;

VISTO il decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza n. 16 del 03 marzo 2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229 e s.m.i.;

VISTO le Ordinanze n.23 del 5 Maggio 2017 e n.32 del 21 Giugno 2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”;

DECRETA

Di prendere atto del verbale della Conferenza Regionale del 22/12/2017 relativa al progetto “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto” – chiesa denominata **CHIESA S. ANDREA APOSTOLO, CORTINO (TE)**, allegato al presente decreto quale sua parte integrale e sostanziale;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

Di adottare, per l'effetto, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza Regionale del 22.12.2017, sulla base del relativo verbale e delle motivazioni e prescrizioni ivi contenute nonché di tutta la documentazione anche progettuale allo stesso allegata;

Di stabilire che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 8, c.2 dell'Ordinanza 16 del 3 Marzo 2017, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte;

Di trasmettere copia del presente atto in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

Di stabilire che gli allegati formino parte integrante del presente atto;

Di attestare inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Il Direttore
(Ing. Marcello D'Alberto)



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto legge 189/2016 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017.
- Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 16 del 03 marzo 2017 *“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229 e s.m.i.”*;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 23 del 05 maggio 2017: *“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”*;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 32 del 22.06.2017: *“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”*;

Motivazione

L’articolo 1, comma 3, del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, stabilisce che il Commissario Straordinario provvede all’attuazione degli interventi per la ricostruzione conseguenti gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ai sensi e con i poteri previsti dal decreto stesso.

Il successivo comma 5 prevede che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui al citato decreto, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto L’art.16, comma 4 del D.L. 189/2016 che recita *“Per gli interventi ... attuati ... dalle Diocesi ... che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario ... e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente ... Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione ... la Conferenza regionale opera”* con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.

L’Ordinanza 16 del 3 marzo 2017 *“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.*



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

L'art. 5 della suddetta ordinanza definisce le attività delle Conferenze Regionali ed il comma 2 stabilisce che la Conferenza:

- esprime i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali;
- esprime i pareri per gli interventi ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, ...

L'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza 23 /2017 e l'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza 32 /2017 prevedono che: *“Qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.”*

L'indizione della conferenza avvenuta con comunicazione prot. 0313755. del 07/12/2017 la quale è stata trasmessa via PEC, indicando il link: <http://cor.regione.abruzzo.it/index.php/area-download-usr2016> , dal quale poter scaricare e consultare la documentazione progettuale relativa all'istanza.

L'oggetto della Conferenza Regionale era l'approvazione del progetto relativo alla “Messa in sicurezza anche di tipo definitivo finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto” della **CHIESA S. ANDREA APOSTOLO, CORTINO (TE)**.

Alla Conferenza Regionale, così come previsto dall'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, sono state convocate le seguenti amministrazioni:

- 1- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T
- 2- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – M.A.T.T.M
- 3- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – M.I.T.
- 4- Regione Abruzzo – Settore Genio Civile
- 5- Comune di Cortino (TE).

La Conferenza regionale si è tenuta il giorno 22/12/2017, come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- Parere di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – **MI.B.A.C.T** – Direzione Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio- A.B.A.P. dell'Abruzzo. Prot.1196/2017 del 21/12/2017; e che viene allegato al presente atto, e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Inoltre ricordando che:

- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- Ai sensi dell'art.14 quater della 241/1990 il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza Regionale, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante la Conferenza e deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

- E' pervenuta in data 03.04.2018 con prot.95375 l'Autorizzazione Sismica, propedeutica all'avvio dei lavori, ai sensi della L.R. 28/2011 da parte dell'Ufficio del Genio Civile già espressosi favorevolmente, in sede di Conferenza Regionale, alla percorribilità dell'intervento in oggetto. L'efficacia della suddetta Autorizzazione sismica è subordinata alla comunicazione del nominativo del costruttore (DECRETO 31.12.2016 n. 3/REG Art. 2 co. 6) e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'art.65, co.1, del d.p.r.380/2001, così come previsto dall'art.8, co.6 del L.R. n.28/2011.
- E' pervenuto in data 03.03.2018 con prot. 60755 il parere del Comune di Cortino relativo alla SCIA sulla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e definitivi finalizzati alla riapertura della chiesa in oggetto.

Sussistono pertanto le condizioni per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza Regionale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone pertanto di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza Regionale, come sopra indetta e svolta in data 22/12/2017, relativa al seguente progetto relativo alla "Messa in sicurezza anche di tipo definitivo, finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto" – chiesa denominata **CHIESA S. ANDREA APOSTOLO, CORTINO (TE)**, come da verbale della medesima Conferenza, che tiene conto delle prescrizioni ivi contenute, e che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte nella conferenza Regionale.

Il precitato verbale viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrale e sostanziale. Per le motivazioni tutte indicate si propone l'adozione del presente decreto nei termini espressamente stabiliti nella parte dispositiva dello stesso atto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Emanuele Cavallo

Allegati:

- *Verbale Conferenza Regionale*
- *Pareri e autorizzazioni*



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

VERBALE CONFERENZA REGIONALE

**Convocazione ai sensi dell'art. 16 co.4 del D.L. 189/2016 e s.m.i. e Ordinanza
Commissariale n.16 del 03/03/2017.**

OGGETTO: Approvazione progetti di messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio di culto, ai sensi dell'Ordinanza n.23 del 5/05/2017 e Ordinanza n.32 del 21/06/2017.

Procedimento relativo a: CHIESA S. ANDREA APOSTOLO, CORTINO (TE)

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 11.25 presso la sala Irelli dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo in via Cerulli Irelli n.15/17, Teramo, ai sensi dell'Ordinanza n.16 del 3 Marzo 2017 sotto la presidenza dell'Ing. Emanuele Cavallo, in qualità di delegato dal Direttore USR Abruzzo Ing. Marcello D'Alberto con delega del Presidente della Regione Abruzzo – Vice Commissario, con l'assistenza del Sig. Umberto Bordi con funzioni di segretario verbalizzante, si tiene la seconda seduta della Conferenza Regionale, finalizzata all'acquisizione dei pareri di cui all'art.5 dell'Ordinanza n.16 del 3 Marzo 2017 necessari per l'approvazione del progetto pervenuto all'Ufficio Speciale Ricostruzione in data 17/07/2017 con prot. 0189171/17, prot. 0189224/17, prot. 0189545/17, prot. 0189618/17 e s.m.i. relativo alla *"Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio di culto"* riguarda la CHIESA DI S.ANDREA APOSTOLO, CORTINO (TE)

PREMESSO

- che l'art.4 co.2 dell'Ordinanza n.23 del 5 Maggio 2017 prevede che qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs n.42, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all'art.16, comma 4, del decreto legge n.189 del 2016 per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- che l'Ordinanza n.16 del 3 Marzo 2017 disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza Regionale previste dall'art.16 del decreto legge 189/2016;
- che il direttore Ing. Marcello D'Alberto ha convocato la Conferenza Regionale con nota prot. 0313755. del 07/12/2017 che si svolge ai sensi dell'art.14 ter della legge 241/1990, per il giorno 22 Dicembre 2017;
- che alla Conferenza Regionale sono state invitate le seguenti amministrazioni:
 - 1- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T
 - 2- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – M.A.T.T.M
 - 3- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – M.I.T.
 - 4- Regione Abruzzo – Settore Genio Civile
 - 5- Comune di Cortino (TE).

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
 Sede di Teramo

Tutto ciò premesso,

il Presidente

verifica preliminarmente la presenza dei delegati delle Amministrazioni invitate come da prospetto riportato di seguito:

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	PRESENTE
Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo - U.S.R.	Ing. Emanuele Cavallo (delega)	Presidente Commissione Regionale	SI
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T	Arch. Vincenzo Scarci (delega)	Rappresentante Soprintendenza	SI
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – M.A.T.T.M.	Ing. Antonio Venditti	Rappresentante M.A.T.T.M.	NO
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – M.I.T.	Ing. Massimo D'Alessandro (delega)	Rappresentante MIT	SI
Rappresentante unico della Regione Abruzzo	Ing. Lorenzo Fanale (delega)	Rappresentante Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile Teramo	SI
Rappresentante unico del Comune di Cortino	Sindaco Gabriele Minosse	Sindaco	SI

Dal prospetto risulta **presenti n° 5, assenti n° 1** pertanto ai sensi dell'art.7 comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n.16 del 03/03/2017 è **raggiunta** almeno la metà dei componenti quindi la conferenza è **validamente costituita**.

IL PRESIDENTE

apre la seduta alle ore 11.30 ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza Regionale, la collaborazione prestata finora e l'approfondito lavoro di analisi e di mediazione tra le varie esigenze connesse. Inoltre

CONSTATA

che sono presenti alla conferenza, senza diritto di voto:

- Ing. Di Giandomenico Mauro (tecnico progettista incaricato)
- Arch. Di Girolamo Giuseppe (Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo)
- Arch. Orsatti Roberto (Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo)

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

ILLUSTRA

ai partecipanti i pareri e atti pervenuti, come di seguito indicato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- Parere di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – **MI.B.A.C.T** – Direzione Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio- A.B.A.P. dell’Abruzzo. Prot.1196/2017 del 21/12/2017;

Il Presidente invita i rappresentanti delle amministrazioni invitate ed intervenute ad esprimere le loro definitive valutazioni e successivamente passa la parola al progettista incaricato Ing. Di Giandomenico Mauro per illustrare la proposta progettuale.

L’Arch. Vincenzo Scarci (Rappresentante Soprintendenza ABAP Abruzzo), dopo l’esame degli interventi previsti illustrati dal tecnico, esprime parere favorevole con prescrizioni cui attenersi come riportato nel parere di competenza inviato con prot. Prot.1196/2017 del 21/12/2017.

Interviene il **Sindaco di Cortino, Gabriele Minosse**, il quale fa presente che si riserva approfondimenti per la valutazione dei rischi segnatamente al ribaltamento del campanile. Infine, il Comune di Cortino si impegna a far pervenire, come di sua competenza, all’USR l’allegato “B” relativo alla proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica.

Il delegato del Genio Civile della Regione Abruzzo, Ing. Lorenzo Fanale, interviene sottolineando la mancata consegna di elaborati tecnici aggiornati e descrittivi del nuovo intervento sul campanile in luogo del precedente tirante. L’ing. Fanale inoltre sollecita il professionista incaricato a completare l’iter di deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio Civile al fine del rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 28/2011.

Il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) l’Ing. Massimo D’Alessandro, manifesta un parere favorevole sull’intervento oggetto di conferenza.

Il Presidente, ascoltati i rappresentanti delle amministrazioni invitate, **rammenta che:**

- Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata;
- Ai sensi dell’art.14 quater della 241/1990 il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza Regionale, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante la Conferenza e deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso;
- Si attende il rilascio dell’autorizzazione sismica, propedeutica all’avvio dei lavori, ai sensi della L.R. 28/2011 da parte dell’Ufficio del Genio Civile già espressosi favorevolmente alla percorribilità dell’intervento in oggetto.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

Alle ore 11:50 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, verrà trasmesso ai soggetti convocati.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
 Sede di Teramo

Alle ore 11.50 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

I partecipanti

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	FIRMA
Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo	Ing. Emanuele Cavallo (delega)	Presidente Commissione Regionale	
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T	AREA VINCENZO SEARZI		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – M.I.T.	Ing DALESSANDRO MASSIMO (Delegato)	FUNZIONARIO DELEGATO	
Rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse dalle suddette:			
Rappresentante unico della Regione Abruzzo	ING FANALE LORENZO	FUNZIONARIO DELEGATO	
Rappresentante dell'Ente Parco			
Rappresentante unico della Provincia di			
Rappresentante unico del Comune di <u>CORTINO</u>	MINOJE GABRIELE	FINANZA	



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
Sede di Teramo

Il Segretario verbalizzante
Sig. Umberto Bordi



Roma, 21.12.2017

Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016

Prot. 1196/2017
Risposta a nota n. 313755 del 07.12.2017
Rif. ns. prot. n. 1090 del 11.12.2017
Class. 34.16.07/1.7

Alla Conferenza Regionale
Regione Abruzzo
pec: usr2016@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione
della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere
pec: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo pec D.P.R. 68/2005

Oggetto: Conferenza Regionale ex art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii. Ordinanze del Commissario Straordinario nn. 23 del 5.05.2017 e 32 del 21.06.2017 "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto": **CORTINO (TE), CHIESA S. ANDREA APOSTOLO**. Parere di competenza reso ai fini dell'approvazione in sede di Conferenza Regionale.

In riferimento al progetto esecutivo firmato digitalmente di "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto" inerente alla Chiesa S. Andrea Apostolo sita nel Comune di Cortino (TE), (dati catastali: Fg. 49, mapp. A; richiedente: Diocesi di Teramo), reso visionabile dalla Regione Abruzzo-Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot. n. 313755 del 07.12.2017, di indizione e convocazione della Conferenza Regionale in data 22 dicembre 2017 per l'approvazione del suddetto progetto,

VISTI gli artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 33 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;

VISTO il D.M. n. 483 del 24.10.2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, comma 4 e 5;

VISTO il rapporto istruttorio dell'Arch. Roberto Orsatti funzionario responsabile di zona della Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere;

CONSIDERATO che l'immobile risulta tutelato ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e che pertanto rientra tra quelli indicati all'art 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016

CONSIDERATO che gli interventi strutturali da eseguire risultano nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54);

CONSIDERATO che, sommariamente, sono previsti i seguenti interventi:

- per le strutture portanti verticali in muratura si prevedono: interventi di scuci e cucì, che comporterà la sostituzione di parti danneggiate di pietrame e il reinserimento del nuovo materiale con l'utilizzo di malta con caratteristiche fisico-meccaniche simili a quella esistente; inserimento di diatoni artificiali con barre di acciaio per collegare i diversi paramenti costituenti le murature perimetrali;
- per il consolidamento del campanile a vela si prevede il consolidamento tramite l'inserimento di spillature verticali con barre di acciaio al fine di collegarlo alla muratura sottostante;
- per le strutture orizzontali: intervento di rinforzo sul solaio con travi in acciaio di tipo IPE con angolari saldati sull'estradosso delle travi; intervento di rinforzo sul solaio in legno tramite la sostituzione di elementi degradati e non idonei e inserimento di collegamenti tra solai e murature con lame di ancoraggio; realizzazione di tiranti in acciaio con barre filettate e piastra metallica o paletto;
- altri interventi sono il distacco e il rifacimento degli intonaci del soffitto degradati o rischio distacco e la ripassatura del manto di copertura.

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere proposte, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell'immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio, ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni esprime, per quanto di propria competenza, parere **FAVOREVOLE** al progetto di che trattasi, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- per la riparazione delle murature lesionate con la tecnica del scuci e cucì, si dovranno utilizzare mattoni pieni/conci in pietra e diatoni, simili a quelli esistenti per dimensioni, legati con malte compatibili con quelle esistenti, in modo tale da creare la continuità muraria;
- per la risarcitura delle lesioni superficiali si dovrà utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali, selezionati ed accuratamente lavati;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000

sede operativa: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

E-mail: uss-sisma2016@beniculturali.it PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

C.F. 90076110577



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016

- l'intonaco e le malte eventualmente da reintegrare sulle murature originarie dovranno essere a base calce, prive di cemento, seguendo le irregolarità della muratura stessa; la tinteggiatura delle pareti prive di decorazioni dovrà essere, altresì, essere a base calce;
- per il restauro dei dipinti murari del soffitto e dell'apparato decorativo della chiesa, dovrà essere presentato specifico progetto redatto da un restauratore accreditato presso la Soprintendenza; la messa in sicurezza dell'apparato decorativo, prima dell'inizio dei lavori di consolidamento, dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Funzionario storico dell'arte responsabile di zona e se necessario con la presenza di un restauratore;
- l'impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento, come prescritto dall'art. 146 del d.lgs. 50/16 e meglio specificato dal Titolo II, Capo I, del "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 N.50", D.I. 374 22/08/2017;
- per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori;
- al termine dei lavori, si dovrà trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo tecnico scientifico d'intervento, che con foto in corso d'opera, analisi sui materiali, schede tecniche su quanto impiegato, relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in modo esaustivo il restauro eseguito.

Il presente parere si intende rilasciato anche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ove non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 149, co. 1 lett. a).

Si evidenzia che ai sensi della L. 241/90 ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Orsatti al quale le SS.LL. possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Roberto Orsatti

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo IANNELLI



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000

sede operativa: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

E-mail: uss-sisma2016@beniculturali.it PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

C.F. 90076110577



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPC020
Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO - C.F. 80003170661
PEC: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

Teramo li 03.04.2018

Prot. Usc. n. 95375

ID Pratica: 429/2018-MUD
Prot. n. 50701 del 20/02/2018

Integrazioni presentate:
prot. n. 71059 del 13/03/2018

L'efficacia della presente Autorizzazione Sismica è subordinata alla comunicazione del nominativo del costruttore (DECRETO 31.12.2016 n. 3/REG Art. 2 co. 6), al pagamento dei diritti di istruttoria (art. 15 co. 8 L.R. 38/2019) e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11.

Al Committente:
(c/o il delegato)
MANELLI GIOVANNI
mauro.digiandomenico@ingte.it

Al Progettista e Direttore dei lavori:
Ing. MAURO DI GIANDOMENICO
mauro.digiandomenico@ingte.it

**All'Ufficio Tecnico del Comune di
CORTINO**

**All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Sisma 2016 Abruzzo**
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

AUTORIZZAZIONE SISMICA

(ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento emanato con Decreto 30.12.2016 n. 3/REG)

Committente dei lavori: MANELLI GIOVANNI
Intermediario: Ing. DI GIANDOMENICO MAURO
Ubicazione delle opere: **Comune:** CORTINO - (TE)
FRAZIONE FAIETO, SNC
Fg.: 49 p.IIa: A
Tipologia di intervento: INTERVENTO/RIPARAZIONE LOCALE
Descrizione dell'intervento: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI QUELLI DEFINITIVI FINALIZZATI A CONSENTIRE LA RIAPERTURA DELLA CHIESA DI S. ANDREA DI FAIETO - CORTINO - (TE) RISULTATA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016
Struttura portante: Muratura **Classe d'uso:** III



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPC020
Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO - C.F. 80003170661
PEC: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

Tecnico Istruttore: Arch. Lorella Castagna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal committente dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione sismica per la realizzazione dei lavori in oggetto (art.7 della L.R.28/2011 e art.7 del Regolamento n.3/16), registrata al protocollo con numero 50701 del 20/02/2018 e ID Pratica 429/2018-MUD.

Considerato che la suddetta domanda di Autorizzazione sismica rientra nel campione di pratiche sottoposto a controllo in quanto rientra tra le domande ad obbligo di controllo poiché gli interventi previsti ricadono tra quelli elencati nell'art. 7 c.4 del Regolamento Attuativo .

Premesso che ai sensi dell'art. 8 c. 3 del Reg. 3/16 il controllo della documentazione tecnica allegata all'istanza non costituisce validazione della progettazione e che la scelta e la correttezza della modellazione assunta alla base della verifica strutturale è a completa responsabilità dei tecnici incaricati dalla Committenza.

Preso atto che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Attuativo n.3/16 pubblicato con B.U.R.A. n.4/17 l'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo", ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.

Preso atto di quanto riportato ai commi 4 e 5 dell'art. 8 del Regolamento Attuativo n.3/16, riguardo le attività istruttorie che l'ufficio non ha l'obbligo di effettuare e gli aspetti che non sono oggetto di controllo.

Vista la Lista di Controllo redatta dal tecnico istruttore dalla quale si evince che le verifiche istruttorie hanno avuto esito positivo.

Preso atto delle dichiarazioni, asseverazioni ed autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati ai sensi della vigente normativa, valide per le finalità di cui all'art. 8, c.6 del Regolamento.

AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 8, c.2 , lettera a) della L.R. n. 28/11 e s.m.i..

Resta fermo l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle leggi urbanistiche vigenti e degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, pertanto la presente autorizzazione non esclude il proprietario, il costruttore, il progettista, il geologo, il direttore dei lavori ed il collaudatore dalle proprie responsabilità e fa salvi i diritti di terzi.

Conformemente all'art. 7, c.14 del Regolamento n. 3/16, costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente vistata dallo scrivente Ufficio. Il presente atto e gli elaborati tecnici opportunamente vistati, dovranno essere custoditi in cantiere (art. 7, c.15 del Reg.) e gli estremi dovranno essere riportati sul cartello di cantiere (art.11, c. 2, lett.c) Reg.).

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo aver stampato la copia analogica da custodire in cantiere. Il provvedimento e i relativi allegati, dai quali stampare la copia analogica, sono scaricati dal movimento



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPC020
Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO – C.F. 80003170661
PEC: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

“Rilascio Provvedimento di Autorizzazione Sismica” nella scrivania virtuale del portale MUDE-RA .

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità all'allegato progetto, debitamente vistato da questo ufficio. Eventuali variazioni al progetto dovranno essere preventivamente presentate a questo ufficio, con riferimento a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento.

I lavori, per tutto quanto non risulta esplicitamente dai disegni, dalle relazioni, dal fascicolo dei calcoli allegati, dovranno essere eseguiti in osservanza alle vigenti norme, di cui al D.P.R. 380/01 ed alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica.

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere identificati e qualificati secondo quanto previsto al cap.11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008). E' compito del Direttore dei lavori procedere all'accettazione dei materiali ai sensi dello stesso cap.11, mediante l'acquisizione e la verifica della documentazione di qualificazione nonché mediante le prove sperimentali di accettazione previste da norma.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire allo scrivente Servizio con le modalità stabilite dall'art. 7, c.17 del Regolamento entro il termine di cui all'art.7, c.6 della L.R.28/2011 e s.m.i. dalla data del presente atto.

Prima di dichiarare ultimate le strutture, nel caso in cui lo scrivente Ufficio non abbia effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera, il direttore dei lavori ha l'obbligo di richiederne l'effettuazione. Decorsi venti giorni dalla ricezione della richiesta senza che il sopralluogo venga effettuato, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti dall'art. 11 del Regolamento ed il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

L'Ufficio Tecnico Comunale, a cui si invia il presente provvedimento, consentirà il concorso nella vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo MISANTONI
(f.to digitalmente)



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

PROT. R.A. 60755 DEL 03.03.2018

SPETT.LE

REGIONE ABRUZZO

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

VIA CERULLI IRELLI15/17 PIANO II

64100 TERAMO (TE)

Pec: usr2016@pec.regione.abruzzo.it

MANELLI GIOVANNI

FRAZIONE VALLE S.GIOVANNI, LARGO DELLA CHIESA, 1

64100 TERAMO (TE)

E, P.C.

ING. MAURO DI GIANDOMENICO

VIA N. SAURO, 27

64100 TERAMO (TE)

Pec: mauro.digiandomenico@ingte.it

e per il suo tramite alla proprietà e/o committente

ARCH. SILVIA ABATE

VIA PESCARA, 12

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)

Pec: silvia.abate@archiworldpec.it

e per il suo tramite alla proprietà e/o committente

OGGETTO: S.C.I.A. "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI QUELLI DEFINITIVI FINALIZZATI A CONSENTIRE LA RIAPERTURA DELLA CHIESA DI S. ANDREA APOSTOLO DI FAIETO – CORTINO – (TE) RISULTATA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016."

Prat. Prot. n. 3928 del 29/11/2017.

Comunicazione parere non necessario Autorizzazione Paesaggistica (Parte III del D.Lgs. n.42/2004).

Comunicazione richiesta integrazioni nulla osta da parte della Soprintendenza (Parte II del D.Lgs. n.42/2004).

Con la presente, si comunica:

- che a seguito delle verifiche effettuate sull'intervento edilizio di cui all'oggetto, in merito alla tutela storico-ambientale, come dichiarato nella relazione tecnica di asseverazione allegata alla S.C.I.A., l'intervento, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non ricade in zona sottoposta a tutela, per cui non è necessario produrre la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
- che a seguito delle verifiche effettuate sull'intervento edilizio di cui all'oggetto, in merito alla tutela storico-ambientale, come dichiarato nella relazione tecnica di asseverazione allegata alla S.C.I.A., l'intervento, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'immobile è sottoposto a tutela, per cui non è necessario produrre la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza. Nella sezione "documentazione allegata alla S.C.I.A.", tra gli allegati che si dichiarano c'è il "Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza", ma tra gli elaborati allegati tale documentazione non è presente, per cui se ne chiede copia.

Per quanto innanzi lo Sportello Unico per l'Edilizia, in merito agli interventi di cui in oggetto sull'immobile denominato "Chiesa di S. Andrea Apostolo" censito al fg. 49 p.la A di proprietà della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, rappresentata legalmente da Padre Giovanni Manelli, esprime:

- parere **NON NECESSARIO** per Autorizzazione Paesaggistica (**Parte III del D.Lgs. n.42/2004**);
- richiesta **INTEGRAZIONI** per nulla osta da parte della Soprintendenza (**Parte II del D.Lgs. n.42/2004**);

Cortino li 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Loris TARASCHI)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)