



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

---

**DETERMINAZIONE n. 25**

**del 11/04/2018**

UFFICIO Ufficio Speciale Ricostruzione - Regione Abruzzo  
AREA Ricostruzione Pubblica e Vigilanza - Opere Pubbliche

**Oggetto: Ordinanza Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 23 del 5 Maggio 2017 e n.32 del 21 Giugno 2017.**

**“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto”.**

**Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell’art. 16 del d.l. 189/2016 e dell’Ordinanza 16 del 2017 – art. 8, c. 2.**

**CHIESA S. DONATO MARTIRE, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE).**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente decreto;

VISTO il decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza n. 16 del 03 marzo 2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229 e s.m.i.;

VISTO le Ordinanze n.23 del 5 Maggio 2017 e n.32 del 21 Giugno 2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”;

DECRETA

Di prendere atto del verbale della Conferenza Regionale del 22/12/2017 relativa al progetto “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto” – chiesa denominata **CHIESA S. DONATO MARTIRE, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)**, allegato al presente decreto quale sua parte integrale e sostanziale;



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

---

Di adottare, per l'effetto, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza Regionale del 22.12.2017, sulla base del relativo verbale e delle motivazioni e prescrizioni ivi contenute nonché di tutta la documentazione anche progettuale allo stesso allegata;

Di stabilire che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 8, c.2 dell'Ordinanza 16 del 3 Marzo 2017, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 28/2011 da parte dell'Ufficio del Genio Civile già espressosi favorevolmente, in sede di Conferenza Regionale, alla percorribilità dell'intervento in oggetto;

Di trasmettere copia del presente atto in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

Di stabilire che gli allegati formino parte integrante del presente atto;

Di attestare inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

*Il Direttore*  
*(Ing. Marcello D'Alberto)*



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

---

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

*Normativa di riferimento*

- Decreto legge 189/2016 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017.
- Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 16 del 03 marzo 2017 *“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229 e s.m.i.”*;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 23 del 05 maggio 2017: *“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”*;
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 32 del 22.06.2017: *“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”*;

*Motivazione*

L’articolo 1, comma 3, del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, stabilisce che il Commissario Straordinario provvede all’attuazione degli interventi per la ricostruzione conseguenti gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ai sensi e con i poteri previsti dal decreto stesso.

Il successivo comma 5 prevede che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui al citato decreto, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto L’art.16, comma 4 del D.L. 189/2016 che recita *“Per gli interventi ... attuati ... dalle Diocesi ... che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario ... e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente ... Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione ... la Conferenza regionale opera ... ..”* con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.

L’Ordinanza 16 del 3 marzo 2017 *“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.*



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

---

L'art. 5 della suddetta ordinanza definisce le attività delle Conferenze Regionali ed il comma 2 stabilisce che la Conferenza:

- esprime i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali;
- esprime i pareri per gli interventi ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, ...

L'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza 23 /2017 e l'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza 32 /2017 prevedono che: *“Qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.”*

L'indizione della conferenza avvenuta con comunicazione prot. 0313755. del 07/12/2017 la quale è stata trasmessa via PEC, indicando il link: <http://cor.regione.abruzzo.it/index.php/area-download-usr2016> , dal quale poter scaricare e consultare la documentazione progettuale relativa all'istanza.

L'oggetto della Conferenza Regionale era l'approvazione del progetto relativo alla “Messa in sicurezza anche di tipo definitivo finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto” della **CHIESA S. DONATO MARTIRE, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)**.

Alla Conferenza Regionale, così come previsto dall'art. 6, c. 2 dell'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, sono state convocate le seguenti amministrazioni:

- 1- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T
- 2- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – M.A.T.T.M
- 3- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – M.I.T.
- 4- Regione Abruzzo – Settore Genio Civile
- 5- Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE).

La Conferenza regionale si è tenuta il giorno 22/12/2017, come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- Parere di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – **MI.B.A.C.T** – Direzione Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio- A.B.A.P. dell'Abruzzo. Prot.1198/2017 del 21/12/2017;
- Parere di competenza del **Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE)** - Parere di verifica ammissibilità CIL-CILA-SCIA-DIA prot.n.5933 del 19/12/2017.

Inoltre ricordando che:

- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- Ai sensi dell'art.14 quater della 241/1990 il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza Regionale, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante la Conferenza e deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;

- E' pervenuta in data 23.03.2018 con prot. 0086190 l'Autorizzazione Sismica, propedeutica all'avvio dei lavori, ai sensi della L.R. 28/2011 da parte dell'Ufficio del Genio Civile già espressosi favorevolmente, in sede di Conferenza Regionale, alla percorribilità dell'intervento in oggetto. L'efficacia della suddetta Autorizzazione sismica è subordinata alla comunicazione del nominativo del costruttore (DECRETO 31.12.2016 n. 3/REG Art. 2 co. 6) e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'art.65, co.1, del d.p.r.380/2001, così come previsto dall'art.8, co.6 del L.R. n.28/2011.

Sussistono pertanto le condizioni per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza Regionale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone pertanto di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza Regionale, come sopra indetta e svolta in data 22/12/2017, relativa al seguente progetto relativo alla "Messa in sicurezza anche di tipo definitivo, finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto" – chiesa denominata **CHIESA S. DONATO MARTIRE, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)**, come da verbale della medesima Conferenza, che tiene conto delle prescrizioni ivi contenute, e che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte nella conferenza Regionale.

Il precitato verbale viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrale e sostanziale. Per le motivazioni tutte indicate si propone l'adozione del presente decreto nei termini espressamente stabiliti nella parte dispositiva dello stesso atto.

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Emanuele Cavallo*

*Allegati:*

- *Verbale Conferenza Regionale*
- *Pareri e autorizzazioni*

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

**VERBALE CONFERENZA REGIONALE**

**Convocazione ai sensi dell'art. 16 co.4 del D.L. 189/2016 e s.m.i. e Ordinanza  
Commissariale n.16 del 03/03/2017.**

**OGGETTO:** Approvazione progetti di messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio di culto, ai sensi dell'Ordinanza n.23 del 5/05/2017 e Ordinanza n.32 del 21/06/2017.

**Procedimento relativo a:** CHIESA S. DONATO MARTIRE, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE).

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 12:25 presso la sala Irelli dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo in via Cerulli Irelli n.15/17, Teramo, ai sensi dell'Ordinanza n.16 del 3 Marzo 2017 sotto la presidenza dell'Ing. Emanuele Cavallo, in qualità di delegato dal Direttore USR Abruzzo Ing. Marcello D'Alberto con delega del Presidente della Regione Abruzzo – Vice Commissario, con l'assistenza del Sig. Umberto Bordi con funzioni di segretario verbalizzante, si tiene la quarta seduta della Conferenza Regionale, finalizzata all'acquisizione dei pareri di cui all'art.5 dell'Ordinanza n.16 del 3 Marzo 2017 necessari per l'approvazione del progetto pervenuto all'Ufficio Speciale Ricostruzione in data 08/09/2017 con prot. 0231869/17 e s.m.i. relativo alla *"Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio di culto"* riguardante la CHIESA S. DONATO MARTIRE, CASTIGLIONE M.R. (TE)

**PREMESSO**

- che l'art.4 co.2 dell'Ordinanza n.23 del 5 Maggio 2017 prevede che qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs n.42, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all'art.16, comma 4, del decreto legge n.189 del 2016 per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- che l'Ordinanza n.16 del 3 Marzo 2017 disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza Regionale previste dall'art.16 del decreto legge 189/2016;
- che il direttore Ing. Marcello D'Alberto ha convocato la Conferenza Regionale con nota prot. 0313755. del 07/12/2017 che si svolge ai sensi dell'art.14 ter della legge 241/1990, per il giorno 22 Dicembre 2017;
- che alla Conferenza Regionale sono state invitate le seguenti amministrazioni:
  - 1- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T
  - 2- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – M.A.T.T.M
  - 3- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – M.I.T.
  - 4- Regione Abruzzo – Settore Genio Civile
  - 5- Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE).



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
 Sede di Teramo

Tutto ciò premesso,

**il Presidente**

verifica preliminarmente la presenza dei delegati delle Amministrazioni invitate come da prospetto riportato di seguito:

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	PRESENTE
Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo - U.S.R.	Ing. Emanuele Cavallo (delega)	Presidente Commissione Regionale	SI
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T	Arch. Vincenzo Scarci (delega)	Rappresentante Soprintendenza	SI
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – M.A.T.T.M.	Ing. Antonio Venditti	Rappresentante M.A.T.T.M.	NO
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – M.I.T.	Ing. Massimo D'Alessandro (delega)	Rappresentante MIT	SI
Rappresentante unico della Regione Abruzzo	Ing. Lorenzo Fanale (delega)	Rappresentante Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile Teramo	SI
Rappresentante unico del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE)	Geom. Antonella Ricci	Rappresentante del Comune	SI

Dal prospetto risulta **presenti n° 5, assenti n° 1** pertanto ai sensi dell'art.7 comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n.16 del 03/03/2017 è **raggiunta** almeno la metà dei componenti quindi la conferenza è **validamente costituita**.

**IL PRESIDENTE**

apre la seduta alle ore 12:30 ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza Regionale, la collaborazione prestata finora e l'approfondito lavoro di analisi e di mediazione tra le varie esigenze connesse. Inoltre

**CONSTATA**

che sono presenti alla conferenza, senza diritto di voto:

- Ing. Davide Pompei (tecnico progettista incaricato)
- Arch. Di Girolamo Giuseppe (Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo)
- Arch. Orsatti Roberto (Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo)

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

ILLUSTRA

ai partecipanti i pareri e atti pervenuti, come di seguito indicato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- Parere di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – **MI.B.A.C.T** – Direzione Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio- A.B.A.P. dell’Abruzzo. Prot.1198/2017 del 21/12/2017;
- Parere di competenza del **Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE)** - Parere di verifica ammissibilità CIL-CILA-SCIA-DIA prot.n.5933 del 19/12/2017.

Il Presidente invita i rappresentanti delle amministrazioni invitate ed intervenute ad esprimere le loro definitive valutazioni e successivamente passa la parola al progettista incaricato Ing. Davide Pompei per illustrare la proposta progettuale.

**L’Arch. Vincenzo Scarci (Rappresentante Soprintendenza ABAP Abruzzo)**, dopo l’esame degli interventi previsti illustrati, chiede al tecnico incaricato maggiori dettagli in merito alla modalità di inserimento della cerchiatura metallica assicurandosi che non sia a vista. L’Arch. Scarci V. comunque esprime parere favorevole con prescrizioni cui attenersi, come riportato nel parere di competenza inviato con prot. 1198/2017 del 21/12/2017.

Il tecnico incaricato Ing. Davide Pompei interviene alla discussione sostenendo che gli angolari in acciaio utilizzati per la cerchiatura metallica non sono a vista.

**Il delegato del Genio Civile della Regione Abruzzo, Ing. Lorenzo Fanale**, interviene per esprimere perplessità in merito alla mancanza della Certificazione di Idoneità Tecnica all’impiego (C.I.T.) di alcuni materiali da utilizzare nell’intervento illustrato, precisando che l’utilizzo dei materiali privi di tale certificazione resta a totale responsabilità del Direttore dei Lavori sia in fase di accettazione dei materiali in cantiere che per la redazione della Relazione a Struttura Ultimata. Su questo specifico rilievo interviene il rappresentante della Soprintendenza per affermare che questa carenza non può essere considerata un elemento ostativo. L’ing. Fanale L. inoltre sollecita il professionista incaricato a completare l’iter di deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio Civile ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 28/2011.

**Il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) l’Ing. Massimo D’Alessandro**, manifesta un parere favorevole sull’intervento oggetto di conferenza.

**Il delegato del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE), Geom. Antonella Ricci** esprime parere favorevole con prescrizioni cui attenersi come riportato nel parere di competenza inviato con prot. 5933 del 19/12/2017.

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo

Il Presidente, ascoltati i rappresentanti delle amministrazioni invitate, **rammenta che:**

- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- Ai sensi dell'art.14 quater della 241/1990 il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza Regionale, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante la Conferenza e deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;
- Si attende il rilascio dell'autorizzazione sismica, propedeutica all'avvio dei lavori, ai sensi della L.R. 28/2011 da parte dell'Ufficio del Genio Civile già espressosi favorevolmente alla percorribilità dell'intervento in oggetto.

Alle ore 13:00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, verrà trasmesso ai soggetti convocati.

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
 Sede di Teramo

Alle ore 13.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

I partecipanti

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA/TITOLO	FIRMA
Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo	Ing. Emanuele Cavallo (delega)	Presidente Commissione Regionale	
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MI.B.A.C.T	Arch. Vittorio Scarda		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – M.I.T.	ING. D'ALESSANDRO MASSIMO	FUNZIONARIO	
Rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse dalle suddette:			
→ Rappresentante unico della Regione Abruzzo	ING. FAVALE LORENZO	FUNZIONARIO DELEGATO	
Rappresentante dell'Ente Parco			
Rappresentante unico della Provincia di			
Rappresentante unico del Comune di <u>CASTELLONGHERA</u>	RICCI ANTONELLA	Geom. Tecnico Comunale	

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016**  
**REGIONE ABRUZZO**  
Sede di Teramo


Il Segretario verbalizzante  
Sig. Umberto Bordi





Roma, 21.12.2017

Ministero

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite

dal sisma del 24 agosto 2016

Prot. 1198 /2017

Risposta a nota n. 313755 del 07.12.2017

Rif. ns. prot. n. 1090 del 11.12.2017

Class. 34.16.07/1.7

Alla Conferenza Regionale

Regione Abruzzo

pec: [usr2016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere

pec: [mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it)

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo pec D.P.R. 68/2005

**Oggetto:** Conferenza Regionale ex art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii. Ordinanze del Commissario Straordinario nn. 23 del 5.05.2017 e 32 del 21.06.2017 "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto": **CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE), CHIESA SAN DONATO MARTIRE**. Parere di competenza reso ai fini dell'approvazione in sede di Conferenza Regionale.

In riferimento al progetto esecutivo firmato digitalmente di "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto" inerente alla Chiesa San Donato Martire sita nel Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE), (dati catastali: Fg. 11, mapp. B; richiedente: Diocesi di Teramo), reso visionabile dalla Regione Abruzzo-Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot. n. 313755 del 07.12.2017, di indizione e convocazione della Conferenza Regionale in data 22 dicembre 2017 per l'approvazione del suddetto progetto,

**VISTI** gli artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 33 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171;

**VISTO** il D.M. n. 483 del 24.10.2016;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, comma 4 e 5;

**VISTO** il rapporto istruttorio dell'Arch. Roberto Orsatti, funzionario responsabile di zona della Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere;



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746240000

sede operativa: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

E-mail: [uss-sisma2016@beniculturali.it](mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it)

PEC: [mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

C.F. 90076110577



Ministero

*dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite  
dal sisma del 24 agosto 2016

**CONSIDERATO** che l'immobile risulta tutelato ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e che pertanto rientra tra quelli indicati all'art 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

**CONSIDERATO** che gli interventi strutturali da eseguire risultano nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54);

**CONSIDERATO** che, sommariamente, sono previsti i seguenti interventi:

- posa in opera di tirantature in aderenza alle murature perimetrali lungo le direttrici opposte alle criticità, eseguite con barre tonde di acciaio e chiusura con capochiave a piastra quadrata rinforzata con angoli diagonali.
- realizzazione a livello del corridoio soprastante la trabeazione e al livello del sottotetto di una cerchiatura metallica costituita da angolari ferro ad L opportunamente solidizzata e irrigidita con la muratura di confine con apposite pemiature metalliche inghisate con leganti idonei alla muratura;
- rinforzo e consolidamento della volta laterizia della cupola centrale e delle volte dei transetti, mediante placcaggio estradossale con fasce tessute sia a spicchio che concentriche di fibra d'acciaio galvanizzato ancorate con idonea malta a base calce idraulica i inghisatura dei terminali;

**CONSIDERATO** che le caratteristiche delle opere proposte, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell'immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio, ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni esprime, per quanto di propria competenza, parere **FAVOREVOLE** al progetto di che trattasi, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le piastre di bloccaggio esterne, per le loro notevoli dimensioni, dovranno essere adeguatamente dissimulate, attraverso una colorazione omogenea al paramento murario; le piastre poste, invece, sul fronte principale, sia per la loro invasività, sia per il loro posizionamento (sovrapposte alle membrature architettoniche), dovranno essere inserite sottotraccia rimuovendo adeguatamente il paramento murario laterizio;
- l'impresa incaricata deve essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento, come prescritto dall'art. 146 del d.lgs. 50/16 e meglio specificato dal Titolo II, Capo I, del "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000

sede operativa: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

E-mail: [uss-sisma2016@beniculturali.it](mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it)

PEC: [mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

C.F. 90076110577



Ministero

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite  
dal sisma del 24 agosto 2016

- ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 N.50", D.I. 374 22/08/2017;
- per consentire di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d'opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del cratere almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori;
  - al termine dei lavori, si dovrà trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo tecnico scientifico d'intervento, che con foto in corso d'opera, analisi sui materiali, schede tecniche su quanto impiegato, relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in modo esaustivo il restauro eseguito.

Il presente parere si intende rilasciato anche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ove non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 149, co. 1 lett. a).

Si evidenzia che ai sensi della L. 241/90 ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Orsatti al quale le SS.LL. possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Arch. Roberto Orsatti

IL SOPRINTENDENTE  
Ing. Paolo IANNELLI



# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

*Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali*

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPC020

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO - C.F. 80003170661

PEC: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

Teramo lì 23.03.2018

Prot. Usc. n. 86190

**Al Committente:**

**(c/o il delegato)**

SIG. COCOMAZZI MICHELE

davide.pompei@ingte.it

**Al Progettista e D.L.:**

Ing. Davide Pompei

davide.pompei@ingte.it

**ID Pratica: 450/2018-MUD**

Prot. n. 54260 del 22/02/2018

**Integrazioni presentate:**

prot. n. 68013 del 08/03/2018

**All'Ufficio Tecnico del Comune di  
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO**

[postacert@pec.comunedicastiglione.gov.it](mailto:postacert@pec.comunedicastiglione.gov.it)

L'efficacia della presente Autorizzazione Sismica è subordinata alla comunicazione del nominativo del costruttore (DECRETO 31.12.2016 n. 3/REG Art. 2 co. 6) e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del D.P.R. 380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 28/11.

**All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
Sisma 2016 Abruzzo**

[usr2016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it)

## AUTORIZZAZIONE SISMICA

*(ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento emanato con Decreto 30.12.2016 n. 3/REG)*

**Committente dei lavori:** SIG. COCOMAZZI MICHELE  
**Intermediario:** Pompei Davide  
**Ubicazione delle opere:** **Comune:** CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO - (TE)  
Via Largo Garibaldi, 5  
Fg.: 11 p.IIa: B  
**Tipologia di intervento:** INTERVENTO/RIPARAZIONE LOCALE INTERVENTO LOCALE  
**Descrizione dell'intervento:** INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN DONATO MARTIRE IN CASTIGLIONE M.R. (TE) - ai sensi dell'OPCM n. 32 del 21.06.2017 -  
**Struttura portante:** Muratura **Classe d'uso:** III  
**Tecnico Istruttore:** Arch. Giovanna Palmarini

ID Pratica: 450/2018-MUD

GECIV2\_GC\_PMPDVD82A03L103D\_4096

---

# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

*Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali*

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPC020

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO - C.F. 80003170661

PEC: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

---

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta presentata dal committente dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione sismica per la realizzazione dei lavori in oggetto (art.7 della L.R.28/2011 e art.7 del Regolamento n.3/16), registrata al protocollo con numero 54260 del 22/02/2018 e ID Pratica 450/2018-MUD.

**Vista** l'attestazione di pagamento di € 80,00 per oneri istruttori e di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali.

**Considerato** che la suddetta domanda di Autorizzazione sismica rientra nel campione di pratiche sottoposto a controllo in quanto rientra tra le domande ad obbligo di controllo poiché gli interventi previsti ricadono tra quelli elencati nell'art. 7 c.4 del Regolamento Attuativo .

**Premesso** che ai sensi dell'art. 8 c. 3 del Reg. 3/16 il controllo della documentazione tecnica allegata all'istanza non costituisce validazione della progettazione e che la scelta e la correttezza della modellazione assunta alla base della verifica strutturale è a completa responsabilità dei tecnici incaricati dalla Committenza.

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Attuativo n.3/16 pubblicato con B.U.R.A. n.4/17 l'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo", ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.

**Preso atto** di quanto riportato ai commi 4 e 5 dell'art. 8 del Regolamento Attuativo n.3/16, riguardo le attività istruttorie che l'ufficio non ha l'obbligo di effettuare e gli aspetti che non sono oggetto di controllo.

**Vista** la Lista di Controllo redatta dal tecnico istruttore dalla quale si evince che le verifiche istruttorie hanno avuto esito positivo.

**Preso atto** delle dichiarazioni, asseverazioni ed autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati ai sensi della vigente normativa, valide per le finalità di cui all'art. 8, c.6 del Regolamento.

## AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 8, c.2 , lettera a) della L.R. n. 28/11 e s.m.i..

Resta fermo l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle leggi urbanistiche vigenti e degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, pertanto la presente autorizzazione non esclude il proprietario, il costruttore, il progettista, il geologo, il direttore dei lavori ed il collaudatore dalle proprie responsabilità e fa salvi i diritti di terzi.

Conformemente all'art. 7, c.14 del Regolamento n. 3/16, costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente vistata dallo scrivente Ufficio. Il presente atto e gli elaborati tecnici opportunamente vistati, dovranno essere custoditi in cantiere (art. 7, c.15 del Reg.) e gli estremi dovranno essere riportati sul cartello di cantiere (art.11, c. 2, lett.c) Reg.).

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo aver stampato la copia analogica da custodire in

---

# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali**

SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - DPC020

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 - C.A.P. 64100 TERAMO - C.F. 80003170661

PEC: dpc020@pec.regione.abruzzo.it

---

cantiere. Il provvedimento e i relativi allegati, dai quali stampare la copia analogica, sono scaricati dal movimento "Rilascio Provvedimento di Autorizzazione Sismica" nella scrivania virtuale del portale MUDE-RA.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità all'allegato progetto, debitamente vistato da questo ufficio. Eventuali variazioni al progetto dovranno essere preventivamente presentate a questo ufficio, con riferimento a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento.

I lavori, per tutto quanto non risulta esplicitamente dai disegni, dalle relazioni, dal fascicolo dei calcoli allegati, dovranno essere eseguiti in osservanza alle vigenti norme, di cui al D.P.R. 380/01 ed alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica.

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere identificati e qualificati secondo quanto previsto al cap.11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008). E' compito del Direttore dei lavori procedere all'accettazione dei materiali ai sensi dello stesso cap.11, mediante l'acquisizione e la verifica della documentazione di qualificazione nonché mediante le prove sperimentali di accettazione previste da norma.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire allo scrivente Servizio con le modalità stabilite dall'art. 7, c.17 del Regolamento entro il termine di cui all'art.7, c.6 della L.R.28/2011 e s.m.i. dalla data del presente atto.

Prima di dichiarare ultimate le strutture, nel caso in cui lo scrivente Ufficio non abbia effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera, il direttore dei lavori ha l'obbligo di richiederne l'effettuazione. Decorsi venti giorni dalla ricezione della richiesta senza che il sopralluogo venga effettuato, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti dall'art. 11 del Regolamento ed il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

L'Ufficio Tecnico Comunale, a cui si invia il presente provvedimento, consentirà il concorso nella vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Giancarlo MISANTONI  
(f.to digitalmente)

Comune di

# Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo



UFFICIO LAVORI PUBBLICI – TECNICO,  
URBANISTICO – AMBIENTE E TERRITORIO – SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

Via Vittorio Emanuele II, 15

64034 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

tel. 0861-99121 int. 4/ fax. 0861-990509

Prot. n°. 5933

del 19 dicembre 2017

**Oggetto:** DECRETO LEGGE N. 189 del 2016 e s.m.i. – Ordinanza n 23 e Ordinanza n. 32 “Messa in sicurezza chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto” /// CHIESA S. DONATO MARTIRE /// PARERE VERIFICA DI AMMISSIBILITA’: TRASMISSIONE.

**All’ UFFICIO SPECIALE PER LA  
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 -  
Abruzzo**

Via Cerulli Irelli, n. 15/ 17

**64100 TERAMO**

PEC: [usr2016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it)

In riferimento alla conferenza dei servizi fissata per il giorno 22 dicembre p.v., con la presente si trasmette il parere di verifica ammissibilità del progetto di messa in sicurezza della chiesa S.Donato Martire di questo Comune.

Distinti saluti.

Castiglione M.R., lì 19 dicembre 2017

**IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO**  
(RICCI geom. Antonella)



Comune di

# Castiglione Messer Raimondo

Provincia di Teramo

UFFICIO LAVORI PUBBLICI – TECNICO,

URBANISTICO – AMBIENTE E TERRITORIO – SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

Via Vittorio Emanuele II, 15

64034 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

tel. 0861-99121 int. 4/ fax. 0861-990309



## VERIFICA DI AMMISSIBILITA' CIL-CILA-SCIA-DIA

### 1. Dati generali

**RICHIEDENTE:** MONS. TOMMASO VALENTINETTI, nato ad Ortona (CH) l'11 .08.1952

**TITOLO:** LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DIOCESI PENNE-PESCARA

**OGGETTO ISTANZA:** **MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA S. DONATO MARTIRE DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 agosto 2017**  
*in largo Garibaldi del Centro Storico del Capoluogo..*

**PROGETTISTI:**

POMPEI ing. Davide / iscritto al n 1253 del ordine degli ingegneri di Teramo;

DOMENICONE ing. Melania / iscritta al n 1280 del ordine degli ingegneri di Teramo;

PIZZOLI arch. Cesare/ iscritto al n 660 del ordine degli architetti di Pescara;

POMPEI geom. Bruno/ iscritto al n 825 dell'albo dei geometri di Teramo;

**Titoli precedenti (oggetto)**

NESSUNO.....

**Comune d'intervento** Castiglione Messer Raimondo (TE) **numero di foglio catastale** 11  
**particella n. B** .....

**Altri Comuni interessati**

NESSUNO.....

**Zona di Piano Regolatore Generale Vigente** (o eventuali norme di salvaguardia):

*A-insediamenti di antica formazione*

**Categoria di tutela del Piano Regionale Paesaggistico:**

- Categoria CENTRO STORICO

## 2. Verifica completezza formale

N.	DOCUMENTO	PRESENTE	DA RICHIEDERE	NON NECESSARIO
	Istanza	X		
	Soggetti coinvolti	X		
	Documenti di identità	X		
	Attestazione versamento diritti di segreteria			X
	Dichiarazione soggetti attuatori	X		
	Documentazione fotografica	X		
	Relazione sugli interventi	X		
	Relazione storico-artistica	X		
	Relazione danni rilevati	X		
	Indicazione interventi strutturali	X		
	Relazione di calcolo	X		
	Elaborati grafici stato di fatto	X		
	Esecutivi strutturali e particolari costruttivi	X		
	Elenco prezzi	X		
	Quadro economico	X		
	Piano di manutenzione	X		
	Capitolato speciale d'appalto	X		
	Autocertificazione norme igienico-sanitarie			X
	Conteggi plano-volumetrici			X
	Impianti ai sensi D.M. n. 37/ 2008			X
	Contenimento consumo energetico D.lgs n. 192/ 2005			X
	Impiego di fonti rinnovabili			X
	Relazione geologica-geotecnica			X
	Dichiarazione terre e rocce da scavo			X
	Nulla Osta VV.FF.			X
	Denuncia dei lavori in zona sismica (si dovrà depositare il progetto strutturale I GC)			
	Documentazione necessaria per conteggio oneri concessionari			X
	Modulo 1 "Rifiuti da C&D (da trasmettere prima dell'inizio dei lavori)		X	

### CONTESTO INSEDIATIVO:

L'area oggetto di intervento si trova all'interno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo. Il contesto insediativo è caratterizzato dalla presenza di edifici di civile abitazione, loc. artigianali, negozi, ecc... di antica costruzione.

### BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Trattasi di interventi di messa in sicurezza della Chiesa di S. Donato Martire.

## CONCLUSIONI:

*L'area oggetto di intervento ricade secondo il P.R.P. in zona "CENTRO STORICO" e gli usi consentiti e le modalità di trasformazione degli edifici civili sono conformi alle norme degli strumenti urbanistici ordinari (P.R.E.), pur con le dovute variazioni della proposta in oggetto.*

## VISTO

- *la documentazione presentata, gli elaborati progettuali e le relazioni varie;*
- *che l'intervento e le finiture proposte sono ampiamente ricorrenti nel territorio da non alternare o diminuire la qualità complessiva di assorbimento della visuale;*
- *che il progetto è conforme al P.R.E. (Piano Regolatore Esecutivo) e al P.T.P. (Piano Territoriale Provinciale);*

## SI RITIENE

*l'opera compatibile.*

**Alla luce di quanto sopra esposto si esprime il proprio parere FAVOREVOLE, salvo parere della Soprintendenza x i BB.AA. e Paesaggistici per l'Abruzzo.**

*Castiglione M.R., lì 7 dicembre 2017*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Ricci geom. Antonella)

